

Ответ на обращение И-22-00-198592/901/Ю8

Уважаемый(ая) Вячеслав Георгиевич!

В ответ на Ваше обращение от 26.05.2022 № И-22-00-198592/901/Ю8 по вопросу отключения электроэнергии сообщая: электроснабжение по адресу: Московская обл, Городской округ Домодедово, д. Калачево, СНТ «Родник» осуществляется от комплектной трансформаторной подстанции КТП-491 по воздушной линии КВЛ-10 кВ фидера №11 с ПС-266 «Бор». Данные электроустановки находятся на балансе филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети в зоне ответственности Домодедовского РЭС.

В ходе проведенной проверки согласно оперативной документации Домодедовского РЭС в период с 01.05.2022г. по 26.05.2022г. зафиксировано 2 плановых и 2 неплановых отключений электроэнергии, повлиявших на электроснабжение по указанному адресу.

Неплановые отключения 11.05.2022г. и 26.05.2022г. КВЛ-10 кВ фидера № 11 с ПС-266 для работ по восстановлению воздушных перемычек на ВЛ-10 кВ.

Плановые отключения КВЛ-10 кВ фидера №11 с ПС-266 26.05.2022г. проводились для работ по монтажу перемычек на ВЛ-10 кВ и для замены арматуры по ВЛ-10 кВ.

Неплановые работы проводились с целью предотвращения развития аварийной ситуации, исключения рисков долговременного отключения потребителей от электроснабжения, а также с целью повышения надежности электроснабжения потребителей.

Плановые работы проводятся в соответствии с «Правилами Технической Эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утверждены приказом Министерства энергетики России от 19.06.2003г. №229, пункт 1.6.1 «На каждом энергообъекте должны быть организованы техническое обслуживание, плановые ремонт и модернизация оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций энергоустановок», а также с целью повышения надежности электроснабжения потребителей. Плановые работы проводятся для поддержания оборудования в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями нормативной документацией по технической эксплуатации.

Потребители электроэнергии д. Колычево относятся к 3-ей категории надежности электроснабжения, для которой в соответствии с п.1.2.21. Правил устройства электроустановок, издание 7, утверждённых Приказом Минэнерго России от 20.05.2003г. №187, определяется электроснабжение от одного источника питания, вследствие чего линии резервного электроснабжения не предусмотрено.

В связи с тем, что электрическая сеть 6-10 кВ в энергетике представляет собой электрически связанные объекты (линии электропередач, трансформаторные подстанции), технологическое нарушение на каком-либо участке сети приводит к срабатыванию устройств защиты и отключению других объектов для предотвращения повреждения оборудования. Проведение плановых работ на каком-либо участке сети не исключает возможности возникновения технологического нарушения на другом участке.

Потребители электроэнергии СНТ Родник относятся к 3-ей категории надежности электроснабжения. К этой категории относятся частный сектор, многоэтажные жилые дома, гаражные и дачные кооперативы, городские учреждения. Для потребителей данной категории в соответствии с п.1.2.21. Правил устройства электроустановок, издание 7, утверждённых Приказом Минэнерго России от 20.05.2003г. №187, определяется электроснабжение от одного источника питания, вследствие чего линии резервного электроснабжения не предусмотрено.

Информировать население заранее о проведении неплановых и аварийных работ не представляется возможным в связи с внезапным характером наступления технологических нарушений.

Технических средств контроля отсутствия напряжения на КТП-491 на диспетчерском пункте Домодедовского РЭС не предусмотрено проектом.

Время фактического отключения линии не всегда может совпадать со временем регистрации в журнале отключений, так как время отключения в журнале фиксируется с момента получения сообщения от нескольких абонентов (два и более), электроснабжение которых осуществляется от одной ТП или одного питающего центра.

Дополнительно сообщаем Вам, что для фиксации отключений электроэнергии Вам необходимо позвонить в Единый Контактный центр «Светлая линия» ПАО «Россети Московский регион» по круглосуточному телефону 8-800-220-02-20 и оставить заявку.

Полностью исключить отключения электроэнергии не представляется возможным в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ по техническому обслуживанию оборудования, а также с возникающими аварийными отключениями по различным причинам (неблагоприятные погодные условия, повреждения линий автотранспортом сторонних организаций, повреждения на абонентских участках линии и др.) и для проведения аварийно-восстановительных работ.

Информацию о ходе аварийно-восстановительных работ потребитель может получить в Контактном центре 8-800-220-02-20.

Приносим свои извинения за доставленные Вам неудобства.

Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион».

06.06.2022

<u>ПОДПИСАНО</u>	
<u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u>	
Сертификат:	<u>01D84F13CCCB5440000A61F800060002</u>
Дата подписи:	<u>06.06.2022</u>
Владелец:	<u>Иванов В.Е.</u>
Срок действия:	<u>с 13.04.2022 по 13.04.2023</u>